

誘導基準の仕様規定 (R値)

建築物の種類	構造、構法 又は工法	部位	断熱材の施工法	熱抵抗 : m ² ・K / W			
				地域区分			
				1・2	3	4・5・6・7	8
一戸建て の住宅	鉄筋 コンクリート造	屋根又は天井	内断熱	8.9	6.1	6.1	0.7
			外断熱	10.9	7.0	7.0	0.6
			両面断熱	5.7	4.4	4.4	0.6
		壁	内断熱	8.9	3.7	3.7	-
			外断熱又は両面断熱	3.7	2.2	2.2	-
			内断熱又は両面断熱	5.3	5.3	2.3	-
		床	外気に接する部分 外断熱	12.3	12.3	3.2	-
			その他の部分 内断熱又は両面断熱	2.9	2.9	1.3	-
			外断熱	5.9	5.9	1.8	-
	木造軸組構法又は 木造枠組壁工法	土間床等の 外周部分の 基礎壁	外気に接する部分 内断熱、外断熱又は 両面断熱	3.5	3.5	1.7	-
			その他の部分 両面断熱	1.2	1.2	0.7	-
		屋根又は天井	屋根	6.9	5.7	5.7	1.0
			天井	5.7	4.4	4.4	0.8
				4.0	2.7	2.7	-
		壁	充填断熱	5.0	5.0	3.4	-
			外気に接する部分 その他の部分	3.3	3.3	2.2	-
	木造軸組構法、 木造枠組壁工法又は 鉄骨造	土間床等の 外周部分の 基礎壁	外気に接する部分 内断熱、外断熱又は 両面断熱	3.5	3.5	1.7	-
			その他の部分 両面断熱	1.2	1.2	0.7	-
		屋根又は天井		6.3	4.8	4.8	0.9
				3.8	2.3	2.3	-
		壁	外張断熱又は内張断熱	4.5	4.5	3.1	-
			外気に接する部分 その他の部分	-	-	-	-
共同住宅等 又は 複合建築物 の住宅部分	鉄筋 コンクリート造	屋根又は天井	内断熱	3.3	2.3	1.6	0.7
			外断熱又は両面断熱	3.1	2.2	1.6	0.6
		壁	内断熱	2.1	1.4	1.2	-
			外断熱又は両面断熱	1.5	1.1	1.0	-
			内断熱又は両面断熱	2.6	1.9	1.4	-
		床	外断熱	5.3	3.2	2.0	-
			外気に接する部分 外断熱	1.7	1.1	0.8	-
			その他の部分 内断熱又は両面断熱	3.5	2.0	1.2	-
		土間床等の 外周部分の 基礎壁	外断熱				
			外気に接する部分 内断熱、外断熱又は 両面断熱	1.7	1.7	0.6	-
			その他の部分 両面断熱	0.5	0.5	0.1	-
	木造軸組構法又は 木造枠組壁工法	屋根又は天井	屋根	4.4	2.5	2.0	1.0
			天井	3.4	2.0	1.6	0.8
				2.5	2.1	1.8	-
		壁	充填断熱	3.4	3.4	2.9	-
			外気に接する部分 その他の部分	2.1	2.1	1.7	-
		土間床等の 外周部分の 基礎壁	外断熱	1.2	1.0	0.6	-
			外気に接する部分 内断熱、外断熱又は 両面断熱	0.4	0.3	0.1	-
			その他の部分 両面断熱				
	木造軸組構法、 木造枠組壁工法又は 鉄骨造	屋根又は天井		3.7	2.1	1.7	0.9
				2.2	1.8	1.6	-
		壁	外張断熱又は内張断熱	3.1	3.1	2.6	-
			外気に接する部分 その他の部分	-	-	-	-
		土間床等の 外周部分の 基礎壁	外断熱	1.2	1.0	0.6	-
			外気に接する部分 内断熱、外断熱又は 両面断熱	0.4	0.3	0.1	-
			その他の部分 両面断熱				